



BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE



BULLETIN TECHNIQUE

CANADIEN 015

MARCHÉ CIBLE DE LA TOITURE

13 juin 2024 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Objet : Protection de toiture Sika Sarnafil®

Exigence relative à la feuille de séparation

Lorsqu'une garantie Sika Sarnafil® est fournie, elle exige la protection des membranes de toiture installées contre les dommages et l'exposition à des matériaux non compatibles. Cela inclut, entre autres, les supports de blocs de gaz, les supports XPS/EPS et les pavés, etc.

Lorsque des éléments tels que ceux mentionnés ci-dessus doivent être placés sur la membrane de toiture, Sika Sarnafil® Canada exige l'utilisation d'une feuille de séparation d'au moins 60 mil entre la membrane de toiture et l'élément posé sur le toit. Cela peut être posé librement ou soudé selon les besoins.

Protection de la toiture

Pendant la construction, il est parfois nécessaire de travailler sur une toiture Sika Sarnafil® déjà installée. Dans ce cas, il est fortement recommandé de protéger la toiture finie contre la circulation piétonnière, les éclaboussures ou les déversements de matériaux pour éviter tout dommage à la toiture. Les dommages résultant de telles situations ne sont pas couverts par la garantie et peuvent entraîner des coûts et des réparations inutiles, pouvant annuler toute garantie.

PROTECTION

Lors de tout travail sur un système Sika Sarnafil® installé, assurez une protection adéquate contre les dommages causés par les intempéries, la circulation et autres causes. Pour la plupart de nos projets, un panneau de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur est suffisant, avec une feuille de séparation acceptable entre la protection temporaire et la membrane de toiture.

Pour les grands projets présentant une forte circulation sur le toit, utilisez un panneau d'isolation en polystyrène de 25 mm (1 po) d'épaisseur recouvert d'un panneau de contreplaqué de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur, sur les zones de toiture où vous travaillez à partir de, ou au-dessus de telles surfaces de toit. Assurez-vous de placer une feuille de séparation acceptable entre la protection temporaire et la membrane de toiture.

De plus, assurez une protection sous les treuils, échelles, palettes de matériaux et dans d'autres circonstances où la membrane de toiture est exposée à des dommages potentiels. Fixez mécaniquement les panneaux de protection contre les pertes dues aux tempêtes de vent.

La membrane de toiture Sika Sarnafil® doit être protégée contre les éclaboussures provenant de l'isolation en mousse pulvérisée, de la peinture, du travail de maçonnerie, des étincelles de soudure métallique ou de tout autre travail susceptible de contaminer ou d'endommager la membrane. Toute membrane Sika Sarnafil® endommagée ou contaminée doit être remplacée et peut annuler toute garantie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service technique Toiture de Sika Sarnafil® Canada.